



תעודת בדיקה מספר 8911203986

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי החזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
מענו : הקישור 14, חולון 58000
תאריך ההזמנה : 09/03/09

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : ALLEGRO תאורו: תקרה אקוסטית
ארץ יצור : סין
שם היצרן : HEBEI EVERSINE
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

רטי חבטילה

המדרגם ניטל כתאריך : 09/03/09 הגוטל: המזמין

מחות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטלפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בניה- שיטות כדיקה וסיווג, מיוני 1997, גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2007

תוצאת הבדיקה במסמך זה
מתאפשרת רק למריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין לחשמש בו אלא כמלווא.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה

בת"י 755 (1998) כדלהלן:

- דרגת התלקחות - V (חמש)
- דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
- דרגת עיוות צורה והטלפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -

כיבוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו כהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2009/03/31

תאריך תרפסת מסורי

מפעל התקנים הישראלי

תפקידו: מהנדס MSC, ראש ענף

www.sii.org.il

03-6429080

03-6465125

03-6465230

03-6465059

2009/03/30

תאריך: 42, חל-אביב, 69977, סניף

ענף מוצרי בימור: טל' 03-6465226 כקט' 03-6465059, ענף מוצרי שוד: טל' 03-6465230 כקט' 03-6467859, ענף אש: טל' 03-6465190 כקט' 03-6465233



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8911203986

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג · 1953

דף 3 מחור 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ח"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					v	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי'	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.2	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה כעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	הוכחנה עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5	סיווג המוצר					3	

מסמך זה אינו היחיד

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 699976. טל: 03-6465225, מקום: 03-6465230, פקס: 03-6465190. www.sii.org.il
 ענף מוצרי גימור: טל: 03-6465059, ענף מוצרי שדה: טל: 03-6465230, פקס: 03-6467859, ענף אש: טל: 03-6465190, פקס: 03-6465233



תעודת בדיקה מספר 8911203986

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה : 60.4X60.4 ס"מ ועובי כולל של כ - 12.4 מ"מ

מסה ליחידת שטח : כ - 4600 ג'/מ"ר.
מסה ליחידת נפח : כ - 370 ק"ג/מ"ק.

דוגמת תקרה אקוסטית מינרלית עם ציפוי בגווני לבן בצד אחד, דגם ALLEGRO, תוצרת חברת 'HEBEI EVER-SHINE BUILDING MATERIALS' - סין.

מסמך זה אינו היחיד

רמי חיים לבנון 42, תל-אביב 6997267, טל: 03-6465126, פקס: 03-6465129, 03-6465129, 03-6465129, 03-6465129
ענף מוצרי גומור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שרד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467859, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233
www.sli.org.il