

**תעודת בדיקה מספר 9711917267**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ  
מענו : הכישור 4, חולון 58857  
תאריך ההזמנה : 2017/12/26

**תאור המוצר**

חומרי בניה  
הדגם הנבדק : . תאורו: לוח גבס לבן מחורר  
שם היצרן: לא רשום  
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל כתאריך 2017/12/24 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפרוט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלוואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
דרגת התלקחות - V (חמש)  
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
- הערות -  
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/01/14

תאריך הדפסה מקורי

www.sii.org.il

03-6429080 פקס'

שם החותם: גנקין מילסאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2018/01/11

שם החותם: גורה רכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2018/01/11

03-6465233 פקס'

03-6465190 פקס'

03-6467659 פקס'

03-6465230 פקס'

03-6465059 פקס'

03-6465225 פקס'

03-6465225 פקס'

03-6465233 פקס'

03-6465190 פקס'

03-6467659 פקס'

03-6465230 פקס'

03-6465059 פקס'

03-6465225 פקס'

03-6465225 פקס'

**תעודת בדיקה מספר 9711917267**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	חוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות	מ"מ	80.0 160.0 80.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	80.0 160.0 80.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	3.0 3.0 3.0	2.0	2.8
2.4.4	סיווג המוצר				4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה			ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר				3

מסמך זה אינו היתר

**תעודת בדיקה מספר 9711917267**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 59.5 X 59.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 12 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 6836 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 559 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס מחורר (חירור מרובע) בגוון לבן עם גיזה שחורה.  
שם דגם שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו היתר